

Приложение N 2
к Договору о техническом обслуживании
внутридомового газового оборудования в жилом доме

Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) газового оборудования

N п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Стоимость Т.О ВДГО, руб. за 2024г.	Стоимость Т.О ВДГО, руб. за 2025г.	Стоимость Т.О ВДГО, руб. за 2026г.
1	Визуальная проверка целостности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям.		ежегодно	По графику	По графику			
2	Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.		ежегодно	По графику	По графику			
3	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.		ежегодно	По графику	По графику			
4	Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений.		ежегодно	По графику	По графику			
5	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.		ежегодно	По графику	По графику			
6	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах.		ежегодно	По графику	По графику			
7	Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя).		ежегодно	По графику	По графику			
8	Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности).		ежегодно	По графику	По графику			
9	Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений.		ежегодно	По графику	По графику			
10	Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым и (или) внутриквартирным газовым оборудованием, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии).		ежегодно	По графику	По графику			
11	Выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и определение возможности его дальнейшей эксплуатации.		ежегодно	По графику	По графику			
12	Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).		ежегодно	По графику	По графику			

13	Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (при наличии в составе оборудования индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов).		ежегодно	По графику	По графику			
14	Замена баллонов сжиженных углеводородных газов (при наличии в составе оборудования групповых и индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов).		ежегодно	По графику	По графику			
15	Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.		ежегодно	По графику	По графику			

Итого : руб. 00 коп.

Подписи Сторон

Заказчик

_____ /

Исполнитель

_____ / Сазонов А. Н.